Kontrol af Kloak

Tjekliste for rørlæggereksamen / struktør		Accepteret	Mindre	Større	Grove	Uacceptable
1. Materialevalg	Rigtige materialer og komponenter	x				
	Forkert hovedmaterialer og/eller forkerte matrialer ved komponenter					x
2. Ledningsføring	Rimelig god	x				
	Mindre hensigtsmæssig		x			
	Uhentsigtsmæssig				x	
3. Inspektionshuller	I orden	x				
	Manglende (pr stk)		x			
4. Fald på hovedledning,	x < 3	x				
største afvigelse x promille	3 < x < 5			x		
fra opgivet fald	5 < x < 10				x	
	10 < x					x
5. Fald på sideløb x promille	20 < x	x				
	0 < x < 20				x	
	x < 0					x
6. Tilløbsstederne mål til	x ≤ 500	x				
bund af vandlås	500 < x < 600				x	
7. Mål på tilløbssted	x < 10	x				
afvigelse x mm	10 < x < 15			x		
	15 < x				x	
8. Højde ved bokskant	x < 10	x				
afvigelse x mm	10 < x < 15		x			
	15 < x < 20			x		
	20 < x				x	
9. Placering vandret	x < 15	x				
afvigelse x promille	15 < x < 30		x			
	30 < x			x		
10. Gulvafløb parallel med	x < 2	x				
bokskant afvigelse x promille	2 < x			x		
11. Samlinger- og overgangsstykker	Rigtige	x				
samlingsmaterialer/dele	Forkerte				x	
12. Tæt		x				
Utæt						x
13. Understøtning/sidestøtte	I orden	x				
	Mangelfuld (<100 mm) (pr stk)			x		
	Manglende (>100 mm) (pr stk)				x	

Starter med 10 point, derefter fratrækkes point for de fundne fejl, derefter skal restkarakteren være mindst 5.

Antal mindre fejl	_____	X -½ =	_____
Antal større fejl	_____	X -1 =	_____
Antal grove fejl	_____	X -2 =	_____
Antal uacceptable fejl	_____	X -7 =	_____
Overskridelse af tid (15 min)	_____	X -½ =	_____
Helhedsindtryk	+1, 0, -1	=	_____
Samlet fradrag	10 -_____	=	_____